



HBJ21-582

报告编号：HBJ21-582

检测报告

项目名称：地下水检测

委托单位：威海昌星电子有限公司

受检单位：威海昌星电子有限公司

报告日期：2021年12月08日

山东科建质量检测评价技术有限公司



山东科建质量检测评价技术有限公司

环境检测报告

委托单位	威海昌星电子有限公司			报告编号	HBJ21-582	
受检单位	威海昌星电子有限公司			委托日期	2021.11.15	
项目地址	威海经区昌星路 1-1 号			检测类别	委托检测	
项目类别	检测项目	方法依据	分析方法	检出限	检测仪器	
地下水	pH (无量纲)	HJ 1147-2020	电极法	/	pH-100 笔式酸度计	
	耗氧量	GB/T 5750.7-2006	酸性高锰酸钾滴定法	0.05mg/L	50mL 酸式滴定管	
	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2006	乙二胺四乙酸二钠滴定法	1.0mg/L	50mL 滴定管	
	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006	铬酸钡分光光度法	5.0mg/L	TU-1810 紫外可见分光光度计	
	氯化物	GB/T 5750.5-2006	硝酸银容量法	1.0mg/L	50mL 滴定管	
	氨氮	GB/T 5750.5-2006	纳氏试剂分光光度法	0.02mg/L	P5PC 紫外可见分光光度计	
	硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006	紫外分光光度法	0.2mg/L	TU-1810 紫外可见分光光度计	
	亚硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006	重氮偶合分光光度法	0.001mg/L		
	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006	称量法	4mg/L	MS205DU 电子天平	
	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006	多管发酵法	2MPN/100mL	150A 生化培养箱	
<p>编制: 郭利</p> <p>审核: 赵佳佳</p> <p>批准: 杨</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>检测单位检测专用章 (盖章) 签发日期: 2021年12月08日</p> </div>						
检测说明	/					

一、水质检测

样品类别	地下水		样品状态	无色无味澄清液体	
来样方式	现场采样		检测日期	2021.12.02-2021.12.05	
样品编号	21582HJ01- (1-2)				
判定标准	《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) III类				
采样日期	采样点位	检测项目	检测结果(mg/L)	标准限值(mg/L)	
2021.12.02	厂区地下水口	pH (无量纲)	7.9 (15.1℃)	6.5-8.5	
		耗氧量	1.17	3.0	
		总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	143	450	
		硫酸盐	13.8	250	
		氯化物	150	250	
		氨氮	0.15	0.50	
		硝酸盐 (以 N 计)	4.4	20.0	
		亚硝酸盐 (以 N 计)	0.005	1.00	
		溶解性总固体	397	1000	
		总大肠菌群, MPN/100mL	未检出	3.0	
备注	/				

*****报告结束*****

注 意 事 项

- 1、 报告无检测单位“检测专用章”无效。
- 2、 报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 3、 报告涂改无效。
- 4、 送样委托检测，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 5、 未经本公司批准，不得部分复制检测结果；复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。
- 6、 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提出。

地址：山东省威海市经济技术开发区嵩山路-99-1 号

电话：0631-5982756

邮编：264205